

证书编号: 0302346111748R0S



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

泰州市锋发动力设备有限公司

江苏省泰州市海陵区苏陈镇通扬西路308号

生产单位名称及地址

泰州市锋发动力设备有限公司

江苏省泰州市海陵区苏陈镇通扬西路308号

获证产品

康明斯系列通信用低压柴油发电机组(250kW-1500kW, 重庆康明斯发动机有限公司发动机, 利莱森玛电机科技(福州)有限公司发电机)

(产品具体型号见附件)

认证依据产品标准

YD/T502-2020*

上述产品满足 发电机组设备认证实施规则的要求, 特发此证

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2023年10月30日

证书有效期至: 2026年10月29日

首次颁证日期: 2023年10月30日

(本证书有效性可从www.cnca.gov.cn或www.tlc.com.cn网站查询)

*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件



签发人:
Signed by

陈勇



扫码关注
“泰尔认证”
微信公众号,
获取更多
信息。



产品认证证书附件

证书编号: 0302346111748R0S

申请单位: 泰州市锋发动力设备有限公司

生产单位: 泰州市锋发动力设备有限公司

获证产品: 康明斯系列通信用低压柴油发电机组(250kW-1500kW, 重庆康明斯发动机有限公司发动机, 利莱森玛电机科技(福州)有限公司发电机)

产品具体型号: FFDL-1000GFC、FFDL-1200GFC、FFDL-1500GFC、FFDL-250GFC、FFDL-300GFC、FFDL-400GFC、FFDL-500GFC、FFDL-600GFC、FFDL-800GFC

产品型式试验项目:
YD/T502-2020:

检查启动性能、测量电压整定范围、测量稳态电压偏差、测量瞬态电压偏差和电压恢复时间、测量电压不平衡度、测量频率降、测量稳态频率带、测量瞬态频率差和频率恢复时间、检查冷热态电压变化、测量线电压波形正弦性畸变率、测量噪声、测量燃油消耗率、测量机油消耗率、检查密封性、检查接地、测量绝缘电阻、抗电强度试验、检查相序、检查自动保护功能、检查过载保护功能、检查短路保护功能、检查外观质量、检查监控接口、自动启动和加载试验、自动卸载停机试验、检查自动补给功能、机组容性负载能力

关键元器件和材料信息:

关键元器件和材料	型号	供方
发电机	利莱森玛系列 (TAL-A46-G、TAL-A473-A、TAL-A473-C、TAL-A473-F、TAL-A49-B、TAL-A49-E、LSA50.2 M6、LSA50.2 L8、LSA52.3 S6)	利莱森玛电机科技(福州)有限公司
发动机	康明斯系列 (NTA855-G1B、NTAA855-G7、KTA19-G3A、KTA19-G8A、KTA38-G2、KTA38-G5、KTA50-G3、KTA50-G8E、KTA50-G16A)	重庆康明斯发动机有限公司
控制单元	DSE6120	美国海公司

第一次监督(章)

第二次监督(章)

结论:

结论:



初次样品信息

